

И.о. генерального директора  
С.А. Елькину.

В соответствии с приказом № 99 от 11.03.2014г. по пунктам № 22, 42, 63 п.п. з) «Стандартов» направляем информацию по форме 7 по резерву мощности котельных МУП «Екатеринбургэнерго» за 4 квартал 2017г. в сфере теплоснабжения и в сфере горячего водоснабжения.

Прошу дать указание соответствующим службам разместить в сети Интернет и в печатном издании данную информацию.

**1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.**

| № п/п | Наименование  | Значение             |
|-------|---|----------------------|
| 1     | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час), в т.ч. |                      |
| 1.1   | Котельная Каменотесов,11-а                                | резерва мощности нет |
| 1.2   | Котельная Малый Конный Полуостров,11-а                    | 0,28                 |
| 1.3   | Котельная Водонасосная,9                                  | 1,7                  |
| 1.4   | Котельная Новинская,2                                     | 11,0                 |
| 1.5   | Котельная Вишневая,2-а                                    | 16,1                 |
| 1.6   | Котельная Ленина,1-а (п. Шабры)                           | 2,1                  |
| 1.7   | Котельная Новостроя,5                                     | резерва мощности нет |
| 1.8   | Котельная Латвийская,35а                                  | 0,086                |
| 1.9   | Котельная Бисертская, 1                                   | 42,59                |

**2. В сфере горячего водоснабжения.**

| № п/п | Наименование   | Значение             |
|-------|--|----------------------|
| 1     | Резерв мощности системы горячего водоснабжения (куб.м/час), в т.ч. |                      |
| 1.1   | Котельная Малый Конный Полуостров,11-а                             | 5,0                  |
| 1.2   | Котельная Ленина,1-а (п. Шабры)                                    | 22,2                 |
| 1.3   | Котельная Новостроя,5  | резерва мощности нет |
| 1.4   | Котельная Водонасосная,9   | 0,3                  |
| 1.5   | Котельная Латвийская,35а   | 0,45                 |
| 1.6   | Котельная Бисертская, 1  | 15,7                 |

Начальник ПТО



Е.А. Сычкина