

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Архитектурно-строительная часть рабочей документации по модернизации трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК-8 до ТК-20 разработана на основании задания на проектирование МУП "Екатеринбургэнерго" и чертежей ТС.

Рабочей документацией предусматривается:

- реконструкция тепловых камер ;
- замена плит перекрытия канала - 100%;
- замена лотков - 30%;
- прокладка канала от УТ 1 (ТК-8) до УП2.

2. Расчетная температура наружного воздуха принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" равной минус 35°C.

3. Профили тепловой сети см. чертеж 02-23-12-ТС л.3.

4. Трубы прокладываются в существующем канале.

5. На наружных поверхностях сборных железобетонных и бетонных элементов , а так же кирпичной кладки , соприкасающихся с грунтом , выполнить обмазочную гидроизоляцию из двух слоев горячего битума по холодной битумной мастике .

6. При монтаже сборных конструкций руководствоваться указаниями серий , перечисленных в ведомости ссылочных документов с соблюдением требований :

- СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства";
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 3 "Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций".

7. Производство работ по изготовлению и приемке монолитных бетонных и железобетонных конструкций производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 2 "Бетонные конструкции".

8. Metallokonstruktsii, zakladnye detali i stalnye soedinitelnye elementy stroitelnykh konstruktsii podzemnoy prokladki truboprovodov pokryty maslyano-bitumnoi krasкой БТ 177 ОСТ 6.100.426-79 po gruntovke ГФ 021 ГОСТ 25129-82 v sootvetstvii so СНиП 2.03.11-85 "Zashchita stroitelnykh konstruktsii ot korrozii".

Работы вести в соответствии со СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

9. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо оформление актов на скрытые работы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Работы вести в соответствии со СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". 9. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо оформление актов на скрытые работы.								
			02-23-12-АС						Лист		
									1.5		
Изм.	Кол. вч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						