


Согласовано				
Изм. № инв. №				
Подп. и дата				
Изм. № подл.				



Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		ДКЗ			
КС10.9	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС10.9	3	600	
КС10.6	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС10.6	1	400	
КС7.3	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС7.3	1	130	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	1	50	
ПН10	ГОСТ8020-90	Плита днища ПН10	1	440	
ПП10	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия ПП10	1	250	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	1	60	
СК1	ГОСТ 5781-82	Скоба Ф20AIII; L=900	10	2,2	
2	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	0,3	м <sup>3</sup>	подготовка

Спецификация к схеме расположения элементов УТЗ					
Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
24.4	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-т	6	1300	
12.4	ГОСТ13579-78	ФБС 12.4.6 -т	9	640	
9.4	ГОСТ13579-78	ФБС 9.4.6 -т	14	470	
ПК1а	черт. ВЭП №0840-с	Плита ПК1а	2	2500	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	4	50	
КС7.3	ГОСТ 8020-90	Кольцо стеновое КС7.3	4	130	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	4	60	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	6	10	
ОП2	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП2	2	13	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4с $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 275x295 $\frac{75}{75}$	1	50,9	
ЛМ1	02-23-12-АС.И-ЛМ1	Лестница металлическая ЛМ1	4	22,8	
РМ1	02-23-12-АС.И-РМ1	Решетка металлическая РМ1	1	9,1	
МН1	02-23-12-АС.И-МН1	Изделие закладное МН1, п.м.	1,6	4,3	
ПМ1	02-23-12-АС.И-ПМ1	Перемычка металлическая ПМ1	1	89,6	
ПМ2	02-23-12-АС.И-ПМ2	Перемычка металлическая ПМ2	2	162,6	
6		Труба $\frac{108x5 \text{ ГОСТ}8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$ L=1800	1	17,5	
		Материалы			
4		БСГ В10, F50 ГОСТ7473-94	1,8	м <sup>3</sup>	плита
		БСГ В10, F50 ГОСТ7473-94	2,2	м <sup>3</sup>	заделка
5		Щебень фр. 20-40	1,8	м <sup>3</sup>	подготовка

\*После прокладки труб вставить гильзы по узлу 1 прохода через стены ТК (л.11), затем проем забетонировать.

						02-23-12-АС			
						Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной , расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК-8 до ТК-20			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро						Р	10	
Проверил	Папсуева								
						Камера ответвлений УТЗ (ТК-18). Дренажный колодец ДКЗ. Раскладка стеновых блоков. Спецификация	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								