



Условные обозначения

- T1 — Подводящий трубопровод отопления 95°C
- T2 — Обратный трубопровод отопления 70°C
- T3 — Подводящий трубопровод горячего водоснабжения 70°C
- T4 — Циркуляционный трубопровод ГВС 40°C
- T — Существующий трубопровод

						02-23-12-ТС			
						Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК-8 до ТК-20			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кожевникова						Р	5	2
Проверил	Суровикин					Схема тепловой сети	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	