1 – 1



2 – 2





1 Местоположение камеры – план тепловой сети чертеж 02–23–12–ТС лист 2.

2 Строительная часть камеры раздел 02–23–12–АС.

3 Трубопроводы дренажей заизолировать до кранов включительно и проложить до дренажного колодца с уклоном не менее 0,005 в стальной гильзе.

4 Опоры под затворы и задвижки (поз. 4–7) выполнить из труб (поз. 39,40,41,43).

5 * Размеры для справок.

Взам. инв.N°

Подпись и дата

Инв. N°подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			

02–23–12–ТС

Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК–8 до ТК–20

Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	Р	7	3
Камера ответвлений УТ2 (ТК–19)	ООО "Компания Ярстрой"		