



- 1 Местоположение камеры – план тепловой сети чертеж 02-23-12-ТС лист 2.
- 2 Строительная часть камеры раздел 02-23-12-АС.
- 3 Трубопроводы дренажей заизолировать до кранов включительно и проложить до дренажного колодца с уклоном не менее 0,005 в стальной гильзе.
- 4 Опоры под затворы и задвижки (поз. 3-5) выполнить из труб (поз. 35-37).
- 5 \* Размеры для справок.

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

02-23-12-ТС					
Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК-8 до ТК-20					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Кожевникова				
Проверил	Суровикин				
Тепловые сети				Стадия	Лист
Камера ответвления УТ3 (ТК-18)				Р	8
Н.контр.				Листов	
Кокотеев				3	
000 "Компания Ярстрой"					