

Инв. №подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделий, материалов	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Краны шаровые стальные	"BALLOMAX"		"BROEN"				Сварка/ сварка
	Ду 20 Ру 16	КШТ 60.102.020			шт.	11	0,80	
	Ду 25 Ру 16	КШТ 60.102.025			шт.	20	1,10	
	Ду 32 Ру 16	КШТ 60.102.032			шт.	7	1,40	
	2 Затворы поворотные			"BROEN"				
	AKW PN16 Ду 150				шт.	5	48,00	
	AKW PN16 Ду 250				шт.	4	114,00	
	AKW PN16 Ду 400				шт.	2	215,00	
	3 Задвижки стальные литые клиновые с выдвижным шпинделем			"МЗТА"				
	Ду 50 Ру 16	30с41нж			шт.	4	17,00	
	Ду 80 Ру 16	30с41нж			шт.	6	29,00	
	Ду 100 Ру 16	30с41нж			шт.	8	39,00	
	Ду 200 Ру 16	30с41нж			шт.	1	124,00	
	4 Установка клапана типа "Захлопка"	02–23–12–ТС.НЗ			шт.	3		
	5 Труба стальная бесшовная холоднодеформированная							
	25х4 ГОСТ 8734–75				м	7	2,07	
	В 20 ГОСТ 8733–74							
	6 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	ГОСТ 8732–78							
	В 20 ГОСТ 8731–74							
	32х4				м	14	2,76	

						02–23–12–ТС.С			
						Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10			
						уч.1 от ТК–8 до ТК–20			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кожебникова						Р	1	7
Проверил	Суровикин								
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Компания Ярстрой"		
Н. контр.	Кокотеев								
ГИП	Рагостева								