Камера ответвлений УТ2 (ТК-19)



1-1



Схема расположения элементов перекрытия

1. За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 287,37.
2. После монтажа перекрытия швы между плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
3. Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.
4. Технологическую часть камеры см. черт. 02-23-12-ТС лист 7.
5. Раскладка стеновых блоков по А, Б, В, Г и спецификация - на листе 8.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-23-12-АС		
						Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК-8 до ТК-20		
Разработал		Батуро				Тепловые сети	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов:
Проверил		Папсуева						
Н.контр.		Кокотеев				Камера ответвлений УТ2 (ТК-19). Дренажный колодец ДК2. Схема расположения элементовперекрытия УТ2	ООО "Компания Ярстрой"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.