

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
-------------	----------------	-------------

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
21	изм. 6	DHEC 2400	2		
22		DHEC 2700	2		
	5.903-13, вып.1-95, ч.2	Штуцеры для ответвлений			
23		20/50-1,6 TC-592-017	2	0,21	
24		20/65-1,6 TC-592-017	2	0,21	
25		20/80-1,6 TC-592-019	5	0,21	
26		20/150-1,6 TC-592-	1		
27		25/80-1,6 TC-592-033	7	0,28	
28		25/100-1,6 TC-592-033	4	0,28	
28.1		25/150-1,6 TC-592-	1		
29		25/250-1,6 TC-592-037	2	0,28	
30		32/80-1,6 TC-592-047	2	0,33	
31		32/250-1,6 TC-592-051	2	0,33	
32		50/80-1,6 TC-592-067	2	0,63	
33		65/150-1,6 TC-592-	2		
34		80/80-1,6 TC-592-087	1	1,15	
35		100/250-1,6 TC-592-106	4	1,59	
36		Труба 25x4 ГОСТ 8734-75			
		В 20 ГОСТ 8733-74	3	2,07	м
		Трубы ГОСТ 8732-78			
		В 20 ГОСТ 8731-74			
37		32x4	3	2,76	м
38		38x4	1	2,76	м
39		57x5	1	6,41	м, под опоры
40		89x5	11	10,36	м, под опоры 1,2м
41		108x5	11	12,70	м, под опоры 2,5м
42		159x6	2	22,64	под опоры 1м, футл. грел.1м
43		273x7	7	45,92	м, под опоры 1м
		Трубы ГОСТ 3262-75			
44		Ц-50x3,5	5	4,88	м
45		Ц-65x4	4	7,05	
46		Ц-80x4	4	8,34	м
47		Ц-150x5	3		м

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	"BROEN BALLOMAX"	Краны шаровые Ballomax			Сварка/сварка
1		КШТ 60.002.020 Ду 20 Ру 16	6	0,80	
2		КШТ 60.002.025 Ду 25 Ру 16	8	1,10	
3		КШТ 60.002.032 Ду 32 Ру 16	2	1,40	
	"BROEN"	Затворы поворотные			
4.1		AKW PN16 Ду 150	1	48,00	
4		AKW PN16 Ду 250	2	114,00	
	"МЗТА"	Загвижки стальные литые			
		клиновые			
5		Ду 50 Ру 16	2	17,00	
6		Ду 80 Ру 16	3	29,00	
7		Ду 100 Ру 16	4	39,00	
		Фланцы ГОСТ 12820-80			
8		1-50-16 см. 25	4	2,58	
9		1-80-16 см. 25	6	3,71	
10		1-100(А)-16 см. 25	8	4,73	
10.1		1-150(Б)-16 см. 25	2	7,81	
11		1-250-16 см. 25	4	14,49	
		Отводы ГОСТ 17375-2001			
12		90-32x3,5	6	0,20	
13		Ц-90-57x3,5	5	0,60	
14		Ц-90-76x4	4	1,10	
15		90-89x4	2	1,50	
16		90-108x4,5	9	2,80	
17	5.903-13, вып.1-95, ч.2	Заглушка 89-1.6 TC-595-000-15	2	1,50	
18		Переход ГОСТ 17378-2001			
		Ц-К-89x3,5-76x3,5	4	0,60	
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Пресс-фитинги			
19	изм. 6	ФС 90x6,0-89x4 АМТ	2	8,40	
20		ФС 160x7,5-159x6 АМТ	2	16,15	
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Концевые предохранители			
02-23-12-ТС					Лист
7.2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата