




260,00



- 1 Для составления профиля тепловой сети была использована выкопировка с инженерно-топографического плана.
- 2 Система высот Балтийская.
- 3 Система координат местная.
- 4 План строительных конструкций теплотрассы раздел 07-22-12-АС.
- 5 Сечения по трассе чертеж 07-22-12-ТС лист 6.
- 6 В местах пересечения теплотрассы с подземными коммуникациями земляные работы вести вручную на расстоянии 2м в обе стороны.

Развернутый план																					
Проектная отметка земли																					
Натурная отметка земли	259,53 259,34 259,30 257,21 256,10 256,30 256,38 255,33 255,30 255,30 253,49 253,40 252,70 252,30 251,69 251,69 251,69 251,59 251,15 251,10																				
Расстояния, м	8,10 3,40 4,10 1,80 3,30 4,55 0,6 7,95 4,00 4,10 4,10 3,00 2,30 2,00 2,20 4,70																				
Пикеты	ПКО ПКО ПКО																				
Отметка верха канала	258,10 258,10 258,00 255,43 255,10 255,80 255,00 254,40 255,00 254,71 254,63 253,54 252,64 252,08 251,52 251,11 250,80 249,90 250,35 250,85 250,45 250,20																				
Отметка оси трубы	257,70 257,50 257,40 254,83 254,50 255,20 254,40 254,11 254,03 254,03 253,91 253,87 252,94 252,04 251,48 250,92 250,51 250,20 249,50 250,25 250,05 249,80																				
Отметка подошвы канала	257,50 257,30 257,20 254,63 254,30 255,00 254,20 253,91 253,87 252,74 251,86 251,28 250,72 250,31 250,00 249,10 249,55 250,15 249,85 249,60																				
Уклон	0,03 0,63 0,212 0,18 0,137 0,226 0,053																				
Длина, м	11,5 4,1 3,3 1,8 30,6 4,2 4,7																				
Номер поперечного разреза	2-2 4-4 6-6																				
Внутренний размер канала, мм, Диаметр труб, мм	1280x600, 2ø159,ø140/180 1280x600, 2ø159,ø90/125 1000x450, 2ø159																				

						07-22-12-ТС			
						Модернизация трубопроводов ГВС от ЦТП по пер. Короткий, 4: от стены ж/д по ул. Походная, 66 (вкл. т/трассу по тех. подполью) до УУ ж/д по ул. Походная, 68; от УУ ж/д по ул. Походная, 68 до ТК у ж/д по ул. Походная, 70			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кожевникова						Р	6	
Проверил	Суруикин								
Н.контр.	Кокотеев					Профиль тепловой сети	ООО "Компания Ярстрой"		