



Согласовано				
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			



1-1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	"BROEN BALLOMAX"	Кран шаровой Ballomax			
		КШТ 60.102.025 Ду 25 Ру 40	1	1,00	
		Трубы ГОСТ 8732-78			
		В 20 ГОСТ 8731-74			
2		32x4	3	2,76	м
3		108x5	2	12,70	м
4		133x5	3	15,78	м
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Пресс-фитинг			
5	изм.6	ФС 127x7,1-135x6 АМТ	2	-	шт
		Основание			
		Лист Б-ПН-6 ГОСТ 19903-74			
		С245 ГОСТ 27772-88			
6		150X150	1	1,06	шт
7	4.903-10, в.5	Опора скользящая	1	1,83	шт
		Ду=125мм, Т13.11			
8	07-22-12-ТС.Н3	Установка клапана типа	1	-	
		"Захлопка"			

- 1 Местоположение камеры - план тепловой сети чертеж 07-22-12-ТС лист 3.
2 Строительная часть камеры раздел АС.
3 Опоры выполнить из труб (поз.3).

						07-22-12-ТС			
						Модернизация трубопроводов ГВС от ЦТП по пер. Короткий, 4: от стены ж/д по ул. Походная, 66 (вкл. т/трассу по тех. подполью) до УУ ж/д по ул. Походная, 68; от УУ ж/д по ул. Походная, 68 до ТК у ж/д по ул. Походная, 70			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кожевникова						Р	10	
Проверил	Суровикин								
						Камера УТ1	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								