

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 Стеновой уплотнитель, Ру=1,25 МПа, Т=95°С, 140	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	1		
	90	изм.6			шт.	1		
	11 Угольники 90°: Ø125	"ТЕВО"			шт.	10		
	Ø90				шт.	9		
	12 Переходы, К-133х6-89х5	ГОСТ 17378-2001			шт.	1	1,90	Ду=125-80 мм
	13 Муфта переходная 125х110	"ТЕВО"			шт.	1		
	110х90				шт.	1		
	14 Муфты соединительные: Ø125	"ТЕВО"			шт.	9		
	Ø90				шт.	8		
	15 Опоры неподвижные для трубопроводов: Ø125	07-22-12-ТС.Н2			шт.	6		
	Ø90				шт.	4		
	16 Опоры скользящие хомутовые для трубопроводов: Ø125	07-22-12-ТС.Н1			шт.	41	4,03	
	Ø90				шт.	40	3,83	
	17 Изоляция базальтовыми цилиндрами для трубопроводов PPRC:	"Paroc Section AluCoat T"						
	для трубопровода Ø125х20,8, δ=30мм				м	50,7		
	для трубопровода Ø90х15,0, δ=30мм				м	54,2		
	Демонтажные работы							
	Трубопровод из стальных труб: Ду 125 мм				м	50,7	15,78	
	Ду 80 мм				м	54,2	10,36	