

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

Позиция по ген-плану	Наименование потребителя	Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч)				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего
Присоединенные потребители						
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,009 (0,008)	—	—	—	0,009 (0,008)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,009 (0,008)	—	0,002 (0,002)	—	0,011 (0,010)
	Жилой дом, ул. Белинского, 173	0,237 (0,204)	—	0,316 (0,272)	—	0,553 (0,476)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,025 (0,022)	—	0,005 (0,004)	—	0,030 (0,026)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,009 (0,008)	—	0,002 (0,002)	—	0,011 (0,010)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,005 (0,004)	—	0,002 (0,002)	—	0,007 (0,006)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,005 (0,004)	—	0,002 (0,002)	—	0,007 (0,006)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,013 (0,011)	—	0,005 (0,004)	—	0,018 (0,015)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,005 (0,004)	—	0,002 (0,002)	—	0,007 (0,006)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,007 (0,006)	—	0,002 (0,002)	—	0,009 (0,008)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,005 (0,004)	—	0,002 (0,002)	—	0,007 (0,006)
	Администрация, ул. Белинского, 173	0,003 (0,003)	—	—	—	0,003 (0,003)
	Жилой дом, ул. Белинского, 181	0,119 (0,102)	—	0,138 (0,119)	—	0,257 (0,228)
	Жилой дом, ул. Белинского, 181а	0,099 (0,085)	—	0,090 (0,077)	—	0,189 (0,162)
	Жилой дом, ул. Белинского, 183	0,162 (0,139)	—	0,170 (0,146)	—	0,332 (0,285)
	Жилой дом, ул. Белинского, 183а	0,116 (0,100)	—	0,125 (0,108)	—	0,241 (0,208)
	Жилой дом, ул. Бобруйская, 11	0,053 (0,046)	—	0,099 (0,085)	—	0,152 (0,131)
	Жилой дом, ул. Бобруйская, 13	0,053 (0,046)	—	0,081 (0,070)	—	0,134 (0,116)
	Итого:	0,935 (0,804)	—	1,045 (0,899)	—	1,980 (1,703)

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-26-12-ТС		Лист
								1.10

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №