Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель					
			Лоток, труба, короб			Протяжной ящик N	По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Размер, мм	Длина, м		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
1	Вводной распределительный щит	Щит регулирования	1	Ø16	29,5		ВВГнг	3х2,5	30,0			
	(питание ЩРТП)	теплового пункта (ЩРТП)										
2	Щит регулирования	Датчик температуры	1	Ø16	7,5		МКЭШ	5х0,75	8,0			
	теплового пункта (ЩРТП)	подача ГВС (ТЕ поз. 6-1)										
3	Щит регулирования	Регулирующий клапан	1	Ø16	8,5		МКШ	4х1,5	9,0			
	теплового пункта (ЩРТП)	на ГВС Ду50 (поз. 6-3)										
4	Щит регулирования	Гидрофлоу С-100	1	Ø16	7,5		ВВГнг	3х2,5	8,0			
	теплового пункта (ЩРТП)	на ХВС Ду80										

1. Труба гофрированная, ПВХ, поз. 1.

Кабельный журнал выполнен в соответствии с схемой внешних соединений части 02-26-12-АТС лист 4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Печунова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

02-26-12-АТС.КС

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. Белинского, 181б в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Кабельный журнал

ООО "Компания Ярстрой"