



ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАФИК

М 1:500 по горизонтали  
М 1:1000 по вертикали




Условный горизонт  
200,00



ЦТП  
ул. Белинского, 181Б

Здание  
ул. Белинского, 173



Гидравлический расчет трубопроводов системы горячего водоснабжения  
в отопительный период от ЦТП по ул.Белинского, 181Б

№ участка	Расход сетевой воды, т/ч	Условный проход, мм	Длина участка трубопровода, м			Скорость воды, м/с	Потеря давления		Суммарная потеря давления от котельной, м.в.ст.	Коэф. α1
			фактическая	Эквивалентная местным сопротивлениям, м	Приведенная, м		Удельная на трение, кгс/м2*м	На участке, м.в.ст		
Т3=65°С										
1	11,2	65	21,0	6,3	27,3	1,09	17,20	0,47	0,47	0,3
2	6,7	125	212,0	63,6	275,6	0,32	1,00	0,28	0,75	0,3
3	6,7	100	35,5	10,65	46,15	0,45	2,65	0,12	0,87	0,3
4	6,7	65	84,0	25,2	109,2	0,67	7,10	0,78	1,64	0,3
5	5,0	65	8,0	2,4	10,4	0,49	4,10	0,04	1,69	0,3
6	2,7	65	79,0	23,7	102,7	0,27	1,35	0,14	1,82	0,3
7	2,3	50	56,0	16,8	72,8	0,34	2,50	0,18	2,01	0,3
8	5,6	65	22,0	6,6	28,6	0,60	5,70	0,16	0,63	0,3
9	4,9	65	48,0	28,8	76,8	0,42	4,68	0,36	0,99	0,6
10	2,5	65	11,5	6,9	18,4	0,22	1,22	0,02	1,01	0,6

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

02-26-12-ТС

Лист  
1.8