







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ									
Наименование						Обозначение			
<u>Условные обозначения и изображения</u>									
<u>выполнены по ГОСТ</u>									
ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-96, ГОСТ 21.205-93									
ГОСТ 21.206-93, ГОСТ 21.605-82									
<u>Дополнительные обозначения и изображения</u>									
Граница проектирования									
Теплообменник									
Место установки датчика температуры									
Клапан регулирующий с электроприводом									
Устройство Гидрофлоу									
Воздушник									
Подающий и обратный трубопровод						T1, T2			
магистральной тепловой сети, T=115/70°C									
Подающий и обратный трубопровод квартальной						T11, T21			
тепловой сети системы отопления, T=95/70°C									
Подающий трубопровод квартальной тепловой сети						T3			
системы горячего водоснабжения, T=65°C									
Водопровод хозяйственно-питьевой, T=5°C						B1			
Трубопровод дренажный безнапорный						T96			