Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 Теплообменник пластинчатый разборный	TL10-PFG		Alfa-laval	шт.	2	861,0	с ответными фланцами
	для системы отопления; Q=2,638 Гкал/ч; 111 пластина							"Акватерм" т. (343)345-27-08
2	2 Теплообменник пластинчатый разборный на 1 ступень	M15-MFG		Alfa-laval	шт.	2	1100,0	с ответными фланцами
	системы ГВС; Q=0,996 Гкал/ч; 44 пластины							"Акватерм" т. (343)345-27-08
3	3 Теплообменник пластинчатый разборный на 2 ступень	M10-BFG		Alfa-laval	шт.	2	452,0	с ответными фланцами
	системы ГВС; Q=0,701 Гкал/ч; 63 пластины							"Акватерм" т. (343)345-27-08
4	4 Клапан седельный регулирующий проходной	VFM2	065B3501	"DANFOSS"	шт.	2		
	Ру=1,6 МПа, Тмакс=150ºС, Kvs=100,0 м3/ч, Ду=80 мм							
	с редукторным электроприводом, N=16,1 Вт	AME 655	065Z7020	"DANFOSS"	шт.	2		1x230 В, 50 Гц
5	5 Клапан предохранительный муфтовый	"VALTEC"	VT.1831	"VESTA"	шт.	4	0,4	
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=180ºС, Рср.=10,0 бар., Ду=15 мм							
6	6 Клапан предохранительный, Ру=1,6 МПа, Ду=50x50 мм	Прегран		"Компания АДЛ"	шт.	1	20,0	
	Тмакс.=400ºС, Kvs=39120 л/ч, Рсрабатывания=12,0 бар.	КПП 096-01-16-050x050-12,0						
	7 Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой	IS16F		"Компания АДЛ"				
7	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=300ºС: Ду=125 мм				шт.	1	48,3	
8	Ду=150 мм				шт.	1	68,0	
9	Ду=200 мм				шт.	1	109,8	
	8 Затвор дисковый поворотный межфланцевый AKW			"BROEN"				"Сантехкомплект" т.(343)369-40-00
10	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=200ºС: Ду=125 мм				шт.	8	21,0	
11	Ду=150 мм				шт.	10	30,0	
12	Ду=200 мм				шт.	5	45,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

07-26-12-ТС.С

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. О. Кошевого, 42а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Компания Ярстрой"