



Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения  
в отопительный период от ЦТП по ул.О.Кошевого, 42а

№ участка	Расход сетевой воды, т/ч	Условный проход, мм	Длина участка трубопровода, м			Скорость воды, м/с	Потеря давления		Суммарная потеря давления от ЦТП, м.в.ст.	Коэф α1
			фактическая	Эквивалентная местным сопротивлениям, м	Приведенная, м		Удельная на трение, кгс/м2*м	На участке, м.в.ст		
Т11/Т21=130/70°С										
13	55,4	125	150,0	90	240	1,31	18,99	4,56	4,56	0,6
14	21,5	80	56,0	33,6	89,6	1,24	30,51	2,73	7,29	0,6

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

07-26-12-ТС

Лист  
1.12