

ЗОНА	ОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ	ПРИМЕЧАНИЕ
		<u>Кабели и провода</u>		
		Кабель контрольный с медными жилами		
		экранированный МКЭШ ГОСТ 26411-78:		
		Сечение 5*0,75 мм2	95,7	м
		Кабель контрольный с медными жилами		
		МКШ ГОСТ 26411-78: Сечение 4*1,5 мм2	43,5	м
		Силовой кабель с медными жилами ВВГнгЗ*2,5	25,4	м
		с ПВХ изоляцией не горючий по ГОСТ 1508-78		
		<u>Стандартные изделия</u>		
		Бобышка прямая приварная БП-50	4	
		Консоль с опорой ML осн. 150 опора 200	12	
	K1	Лоток перфорированный мет.80x80 L 3000 ДКС	25,0	м
		с крышкой, с заземлением основание 80 мм		м
		Вводы кабельные Ду16мм ВКУ-22 У1	10	
		Рукав ПВХ Ду=16мм	45,0	м
		Гильза защитная 015-25МПа-120мм-12X18H10T	4	
	SF	Автоматический выключатель 1P 6A 220V~	1	
		1P S 251-C 6A		

- Длины кабелей до датчиков и регулирующих устройств уточнить по месту.
- Экраны кабелей заземлить на общую точку заземления щитов.
- План прокладки кабельных трасс см. чертеж 07-26-12-АТС лист 6.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	07-26-12-АТС			4.2