

Условные обозначения

	- существующая тепловая сеть
	- существующие здания
Участок №1	- номер участка
T3=65ºC	- обозначение трубопроводов и температурный график теплоносителя
Qгвс(о)=1,684 Гкал/ч	- максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение по открытой схеме
Qгвс(з)=1,102 Гкал/ч	- максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение по закрытой схеме
Gгвс(о)=27,66 м3/ч	- максимальный расход теплоносителя на горячее водоснабжение по открытой схеме Gгвс = [Qгвс(о)/(65-5)]•1000
Gгвс(з)=29,78 м3/ч	- максимальный расход теплоносителя на горячее водоснабжение по закрытой схеме Gгвс = [Qгвс(з)/(67-30)]•1000
G"гвс(о)=22,11 м3/ч	- максимальный расход теплоносителя на горячее водоснабжение по открытой схеме в неотопительный период G"гвс = Gгвс•0,8
G=55,38 м3/ч	- суммарный расход теплоносителя
Ф159х4,5	- наружний диаметр трубопроводов
L=34,0 м	- длина участка

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	07-26-12-ТС	Лист 1.8