Профиль тепловой сети от ТК 7-17
до жилого дома по ул. Благодатская, 61

Профиль тепловой сети от ТК
до жилого дома по пер. Короткий, 15/18

Профиль тепловой сети от ТК 7-3
до жилого дома по ул. Благодатская, 57

Профили тепловой сети от ТК 7-5-1до
жилых домов по пер. Короткий, 11а, 13а

М 1:100 по вертикали
М 1:500 по горизонтали

Условный горизонт 251,00

Развернутый план

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Расстояния, м

Пикеты

Отметка верха канала или верха изоляции трубопровода

Отметка оси трубы

Отметка низа канала или низа изоляции трубопровода

Уклон

Длина, м

Номер поперечного разреза

Внутренний размер канала, мм, Диаметр труб, мм

1–1
2ø89,ø75/110

5–5
1280×610, 2ø89,ø90/125

2–2
2ø76,ø75/110

3–3
ø90/125

4–4
2ø38,ø40/75

1. Для составления профиля тепловой сети была использована выкопировка с инженерно-топографического плана.
2. Система высот Балтийская.
3. Система координат местная г.Екатеринбурга.
4. План строительных конструкций теплотрассы раздел 07-04-12-АС.
5. Сечения по трассе чертеж 07-04-12-ТС лист 4.
6. В местах пересечения теплотрассы с подземными коммуникациями земляные работы вести вручную на расстоянии 2м в обе стороны от коммуникации в присутствии представителя соответствующей организации.

						07-04-12-ТС	
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК 7-17 до ж.д. по ул. Благодатская,61; от ТК 7-3 до ж.д. по ул. Благодатская, 57; от ТК 7-5-1 до ж.д. по пер. Короткий, 11а,13а; от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Кожевникова				Тепловые сети	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Суровикин					
Н.контр.		Кокотеев				Профили тепловой сети	ООО "Компания Ярстрой"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4