

1-1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Пресс-фитинг			
13	изм.6	ФС 75х4,6-76х4 АМТ	1	4,35	
		Основание			
		Лист Б-ПН-6 ГОСТ 19903-74			
		С245 ГОСТ 27772-88			
14		150Х150	1	1,06	
15		Отвод 90-89х5 ГОСТ 17375-2001	10	1,90	
16	"ТЕВО"	Угольники 90°: Ø90	2	-	
17		Ø110	2	-	
	"ТЕВО"	Тройник переходной			
18		110х90х110	1	-	
	"VESBO"	Трубы:			
19	DIN 8078	PPRC PN20 Ø90х15,0	1,0	3,40	м
20		PPRC PN20 Ø110х18,4	1,0	3,40	м

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
	"МЗТА"	Задвижка стальная литая			
1		клиновая Ду 80 Ру 16	1	29,00	
	"BROEN BALLOMAX"	Кран шаровой Ballomax			
2		КШТ 60.102.015 Ду 15 Ру 40	1	0,80	
		Фланцы ГОСТ 12820-80			
3		1-80-16 ст.25	2	3,71	
4		1-100(А)-16 ст.25	1	4,73	
5	"ТЕВО"	Бурт под фланец Ø110	1	-	
6	"ТЕВО"	Стальной фланец PN25 Ø110	1	-	
		Труба 24х2,5 ГОСТ 8734-75			
7		В 20 ГОСТ 8733-74	1	1,33	м
		Трубы ГОСТ 8732-78			
		В 20 ГОСТ 8731-74			
8		76х5	1	8,76	м
9		89х5	1	10,36	м
10		108х5	1	12,70	м
		Переходы ГОСТ 17378-2001			
11		К-89х6-76х5	1	0,90	
12		К-108х6-89х6	1	1,20	

1 Местоположение камеры - план тепловой сети чертеж 07-04-12-ТС лист 2.
2 Строительная часть камеры раздел 07-04-12-АС.
3 Опоры под задвижки (поз.1) выполнить из труб (поз.9).
4 * Размеры для справок.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			

07-04-12-ТС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК 7-17 до ж.д. по ул. Благодатская,61; от ТК 7-3 до ж.д. по ул. Благодатская, 57; от ТК 7-5-1 до ж.д. по пер. Короткий, 11а,13а; от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18

Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	
Камера ответвления ТК 7-17	ООО "Компания Ярстрой"		

Формат А4х3