План ТК 7-18



1-1



- Щебеночная подготовка -100 мм
- Днище из бетона В 10; W4 -200 мм
- Цементная стяжка по уклону 0...50 мм

Схема расположения элементов перекрытия



1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 259,40.

2 После монтажа перекрытия швы межлу плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.

3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.

4 Технологическую часть камеры см черт. 07-04-12-ТС лист 7.

5 Раскладка стеновых блоков по А, Б, В, Г и спецификация - на листе 7.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	07-04-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК 7-17 до ж.д. по ул. Благодатская,61; от ТК 7-3 до ж.д. по ул. Благодатская, 57; от ТК 7-5-1 до ж.д. по пер. Короткий, 11а,13а; от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18			
Разработал		Батуро				Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Папсуева					Р	6	
Н.контр.		Кокотеев				Камера ТК7-18.Дренажный колодец ДК1. План. Разрез 1-1.Схема расположения элементов перекрытия.	ООО "Компания Ярстрой"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3