Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Краны шаровые стальные	"BALLOMAX"	КШТ 60.002.025	"BROEN"	шт.	5	1,10	"Акватерм" т.(343)345-27-08
	Ру1,6 МПа, Тмакс.=150ºС, Ду 25 мм							
	2 Задвижка стальная литая клиновая фланцевая	30с41нж		"МЗТА"	шт.	2	17,00	"Сантехкомплект" т.(343)369-40-00
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=450ºС, Ду 50 мм							
	3 Установка клапана типа "Захлопка"	04-46-12-ТС.Н1			шт.	1		
	4 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	по ГОСТ 8732-78 марка стали В 20 ГОСТ 8731-74:							
	Ф32х4				м	11,0	2,76	Ду 25 мм
	Ф57х5				м	6,0	6,41	Ду 50 мм
	Ф108х5				м	1,0	12,70	Ду 100 мм
	Ф273х6				м	3,0	45,92	Ду 250 мм
	5 Трубы Изопрофлекс-А, Ру=1,25 МПа, Т=95°С, Ф63/100	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	м	95,0	1,82	
		изм.6						
	6 Фланцы стальные плоские приварные с соединительным	ГОСТ 12820-80			шт.	4	2,58	
	выступом, исполнение 1, Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм	1-50-16 ст.25						
	7 Отводы крутоизогнутые: 90-32х3,5	ГОСТ 17375-2001			шт.	9	0,20	
	90-57х5				шт.	4	0,80	
	8 Пресс-фитинг Ру=1,25 МПа, Т=95°С, ФС 63х4,0-57х4 АМТ	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	4	2,55	
		изм.6						
	9 Стеновой уплотнитель Ру=1,25 МПа, Т=95°С, 100	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	1		
		изм.6						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

04-46-12-ТС.С

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК у пр. Ленина, 97-а до ж.д. по ул. Первомайская, 80

Тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Компания Ярстрой"