

9. Монтаж трубопроводов производить при положительной температуре наружного воздуха в соответствии с указаниями изложенными в альбоме технических решений "Группы Полимертепло".

10. После окончания монтажных работ трубопроводы подвергнуть предварительным и окончательным гидравлическим испытаниям в соответствии со СП 40-102-2000 и указаниями изложенными в альбоме технических решений "Группы Полимертепло".

11. Антикоррозионное покрытие стальных трубопроводов в камерах ответвлений - эмаль пентафталеваая ПФ-115 ЛАКРА ТУ 2388-051-45860602-2010 по грунтовке ГФ-021 ЛАКРА ТУ 2312-054-45860602-2010.

12. Тепловую изоляцию трубопроводов тепловой сети в камерах производить в соответствии со СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", ТСН 55-301-2002 Свердловской области.

13. Выполнение строительно-монтажных работ по тепловой сети, а также их сдача-приемка должны производиться в соответствии со следующими документами:

- СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети";
- "Группа Полимертепло". Альбом технических решений.

14. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							04-46-12-ТС	Лист
										1.5
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		