



Спецификация углов поворота УП3,УП4 (на 1 шт.)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
П1	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8д-8	1	210	
БМ1	04-46-12-АС.И-БМ3	Балка металлическая БМ3	1	47,30	
1	ГОСТ 7473-2010	БСГ В10; W4	0,2		М³
2	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40	0,1		М³



- 1 Лотки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
- 2 После монтажа перекрытия швы между элементами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.

						04-46-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК у пр. Ленина, 97-а до ж.д. по ул. Первомайская, 80			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Батуро					Р	7	
Проверил		Папсуева				Угол поворота УП1	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.		Кокотеев							