


1 - 1

просп.Ленина

Отметка оси  
трубы

Защитный слой из цементного р-ра состава 1:3-20мм.  
- Два слоя гнестойкого рулонного материала  
Выравнивающий слой из цементного р-ра состава 1:3  
по уклону min=20мм.  
Сборная Ж.Б. плита

[illegible]

1. Профиль тепловой сети на чертеже 04-46-12-ТС л.3
2. Трубопроводы прокладываются в существующих каналах. Проектом предусмотрена замена лотков -30%, замена плит перекрытия -100%.
3. Швы между сборными элементами заполнить цементным раствором М50 в соответствии с узлами 3-1, 5,6,7 серии 3.006.1-2.87-17
4. Засыпку траншей под газонами производить местным грунтом, под автодорогами и проездами - щебнем.

						04-46-12-АС	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК у пр. Ленина, 97-а до ж.д. по ул. Первомайская, 80	
Разработал	Батуро					Тепловые сети	
Проверил	Папсуева						Стадия
						Р	
						Лист	
						2	
						Листов	
Н.контр.	Кокотеев					План строительных конструкций теплотрассы	
							ООО "Компания Ярстрой"